

Strobel, Günter

Von: Meerwarth, Walter
Gesendet: Mittwoch, 12. Mai 2021 14:33
An: Zinkand, Anika
Cc: La Greca, Alessandra
Betreff: AW: Ämterbeteiligung zur Offenlage des Bebauungsplanes "Leopoldstraße 9-11" vom 10.05.2021 bis 11.06.2021

Kategorien: noch ablegen / Druck erledigt

Hallo Frau Zinkand,

ich möchte Sie bitten, in den textlichen Festsetzungen (Kap. 6.1) zum B-Plan bzgl. der Dachbegrünung den Text wie folgt zu ändern:

„... Substratstärke mit mindestens 15 cm mit einem Abflussbeiwert von 0,4 ...“
(s. auch Text in Kap. 8.2 der planungsrechtlichen Festsetzungen zum B-Plan Ki-Ta Hirsauer Straße.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. Walter Meerwarth

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim ESP

Abt. 2 Planung / Datenverarbeitung
Am Mühlkanal 16
75172 Pforzheim

Tel.: 07231 / 39 24 57
Fax.: 07231 / 39 11 85
email: walter.meerwarth@pforzheim.de